

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на климатици“

ДО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“

ОТ: „БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Декларираме, че ще извършим доставка на **33 (тридесет и три)** броя климатици с мощност 9 000 BTU марка KAISAI модел KEM- 09KTA производител Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd и с техническите характеристики, съгласно таблицата с техническите параметри на предложените от нас вид климатици с мощност 9 000 BTU:

Образец

№	Параметър	Минимални изисквания	Предложени характеристики от участника
Основни параметри			
1.	Тип климатик	- DC Инверторен климатик - Сплит система	- DC Инверторен климатик - Сплит система
2.	Тип вътрешно тяло	Стенен	Стенен
3.	Мощност (British Thermal Units - BTU) или еквивалентно	9 000 BTU	9 000 BTU
4.	Капацитет - охлаждане (отдавана мощност в kW)	2.5	2.6
5.	Капацитет - отопление (отдавана мощност в kW)	2.6	2.9
6.	Сезонен коефициент на енергийна ефективност в режим на охлаждане (SEER) или еквивалентно	5.6	6.2
7.	Сезонен коефициент на трансформация в режим на отопление (SCOP) или еквивалентно	3.8	4.0
8.	Енергиен клас охлаждане или еквивалентно	A++	A++
9.	Енергиен клас отопление или еквивалентно	A+	A+

Образец

№	Параметър	Минимални изисквания	Предложени характеристики от участника
10.	Минимална работна температура в режим на отопление	-15	-50
11.	Хладилен агент (фреон)	R410A	R410A
Захранване			
12.	Напрежение (V)	220-230 V	220-230 V
13.	Честота (Hz)	50 Hz	50 Hz

2. Декларираме, че ще извършим доставка на **24(двадесет и четири)** броя климатици с мощност 12 000 BTU марка KAISAI модел KEM-12KTA производител Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd и с техническите характеристики, съгласно таблицата с техническите параметри на предложените от нас вид климатици с мощност 12 000 BTU:

№	Параметър	Минимални изисквания	Предложени характеристики от участника
Основни параметри			

Образец

№	Параметър	Минимални изисквания	Предложени характеристики от участника
1.	Тип климатик	- DC Инверторен климатик - Сплит система	- DC Инверторен климатик - Сплит система
2.	Тип вътрешно тяло	Стенен	Стенен
3.	Мощност (British Thermal Units - BTU) или еквивалентно	12 000 BTU	12 000 BTU
4.	Капацитет - охлаждане (отдавана мощност)	3.5	3.5
5.	Капацитет - отопление (отдавана мощност)	3.5	3.8
6.	Сезонен коефициент на енергийна ефективност в режим на охлаждане (SEER) или еквивалентно	5.6	6.1
7.	Сезонен коефициент на трансформация в режим на отопление (SCOP) или еквивалентно	3.8	4
8.	Енергиен клас охлаждане или еквивалентно	A++	A++
9.	Енергиен клас отопление или еквивалентно	A+	A+
10.	Минимална работна температура в режим на отопление	-15	-15

Образец

№	Параметър	Минимални изисквания	Предложени характеристики от участника
11.	Хладилен агент (фреон) или еквивалентно	R410A	R410A
Захранване			
12.	Номинално входно напрежение (V)	220-230 V	220-230 V
13.	Честота (Hz)	50 Hz	50 Hz

3. Декларираме, че ще извършим доставка на **4 .(четири)** броя климатици с мощност 18 000 BTU марка KAISAI модел KEM – 18KTA, производител Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd и с техническите характеристики, съгласно таблицата с техническите параметри на предложените от нас вид климатици с мощност 18 000 BTU:

№	Параметър	Минимални изисквания	Предложени характеристики от участника
Основни параметри			
1.	Тип климатик	- DC Инверторен климатик - Сплит система	- DC Инверторен климатик - Сплит система

Образец

№	Параметър	Минимални изисквания	Предложени характеристики от участника
2.	Тип вътрешно тяло	Стенен	Стенен
3.	Мощност (British Thermal Units - BTU) или еквивалентно	18 000 BTU	18 000 BTU
4.	Капацитет - охлаждане (отдавана мощност)	4.8	5.2
5.	Капацитет - отопление (отдавана мощност)	5.2	5.5
6.	Сезонен коефициент на енергийна ефективност в режим на охлаждане (SEER) или еквивалентно	5.6	6.4
7.	Сезонен коефициент на трансформация в режим на отопление (SCOP) или еквивалентно	3.8	4
8.	Енергиен клас охлаждане или еквивалентно	A+	A++
9.	Енергиен клас отопление или еквивалентно	A	A+
10.	Минимална работна температура в режим на отопление	-15	-15
11.	Хладилен агент (фреон)	R410A	R410A
Захранване			

Образец

№	Параметър	Минимални изисквания	Предложени характеристики от участника
12.	Номинално входно напрежение (V)	220-230 V	220-230 V
13.	Честота (Hz)	50 Hz	50 Hz

4. Декларираме, че ще извършим доставка на **4 (четири)** броя климатици с мощност 24 000 BTU марка KAISAI модел KEM – 24 KTA .производител Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd и с техническите характеристики, съгласно таблицата с техническите параметри на предложените от нас вид климатици с мощност 24 000 BTU:

№	Параметър	Минимални изисквания	Предложени характеристики от участника
Основни параметри			
1.	Тип климатик	- DC Инверторен климатик - Сплит система	- DC Инверторен климатик - Сплит система
2.	Тип вътрешно тяло	Стенен	Стенен
3.	Мощност (British Thermal Units - BTU) или еквивалентно	24 000 BTU	24 000 BTU

Образец

№	Параметър	Минимални изисквания	Предложени характеристики от участника
4.	Капацитет - охлаждане (отдавана мощност)	6.5	7.0
5.	Капацитет - отопление (отдавана мощност)	7.0	7.3
6.	Сезонен коефициент на енергийна ефективност в режим на охлаждане (SEER) или еквивалентно	5.4	6.1
7.	Сезонен коефициент на трансформация в режим на отопление (SCOP) или еквивалентно	3.8	4.0
8.	Енергиен клас охлаждане или еквивалентно	A+	A++
9.	Енергиен клас отопление или еквивалентно	A	A+
10.	Минимална работна температура в режим на отопление	-15	-15
11.	Хладилен агент (фреон)	R410A	R410A
Захранване			
12.	Номинално входно напрежение (V)	220-230 V	220-230 V
13.	Честота (Hz)	50 Hz	50 Hz

Забележка: Участникът попълва в таблицата техническите характеристики на марката и модела на предложените от него климатици, доказвайки съответствието им с изискванията на Възложителя за съответния вид климатик, поставени в точки 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 от Техническа спецификация 31-5627/19.04.2017 г.

Участници, които са предложили количество климатици по-малко от посочените в точка 2 от Техническа спецификация 31-5627/19.04.2017 г., за всеки вид (под вид климатик се тълкува климатик с определена мощност в BTU), се отстраняват от участие.

Допуска се предложените климатици да са с по-добри технически параметри от минималните параметри, заложиени от Възложителя. Не се допуска предложените климатици да са с по-ниски технически параметри от минималните параметри, заложиени от Възложителя.

1. Декларираме, че ще изпълним качествено и в пълен обем доставката и монтажа на климатиците, предмет на настоящата обществена поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя, в рамките на 29 календарни (до 30) календарни дни след подписване на договора.

2. Декларираме, че доставените и монтирани от нас климатици ще бъдат нови, неупотребявани, нересциклирани, неремаркетирани или със занижено по друг начин качество.

3. Декларираме, че предложените от нас климатици отговарят на изискванията на нормите в Република България относно пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата уредба в сграда;

4. Декларираме, че предложените от нас климатици притежават „СЕ“ маркировка и декларация за съответствие, издадена в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите.

Образец

5. Декларираме, че предложените от нас климатици фигурират в актуален каталог на съответния производител към датата на подаване на нашата оферта, за която прилагаме съответните документи към настоящето техническо предложение.

6. Декларираме, че предложените от нас климатици ще бъдат доставени в оригиналната си опаковка с пълен комплект документация и аксесоари, като всички документи на чужд език ще бъдат придружавани с превод на български език.

7. Доставените от нас климатици ще имат етикети за енергийна ефективност, съгласно регламенти (ЕС) 626/2011 от 04. 05. 2011г. и ЕС 206/212 от 06.03.2012г.

8. Декларираме, че предложената от нас климатична техника отговаря на стандарт БДС EN 14511-4:2013 или еквивалент, съгласно приложеното от нас заверено копие на Декларация за съответствие (изписва се приложеният документ, с който се доказва съответствието със стандарт БДС EN 14511-4:2013);

9. Декларираме, че при доставката на предложените от нас климатици ще бъде съпровождана със следните документи:

- документи, удостоверяващи качеството на климатиците.
- документи, удостоверяващи произхода на климатиците.
- гаранционни карти на климатиците, с упоменати номер, партида или друг идентифициращ доставения продукт номер, срок на действие и друга информация, издадена от Изпълнителя.
- препоръки за начина на употреба, технически описания, инструкции за работа на климатиците.

Образец

10. Декларираме, че ще спазваме изискванията за доставка и монтаж на климатиците, посочени в т. 5.1 – 5.7 включително, от Техническа спецификация № 31-5627/19.04.2017 г.

11. Предлагаме гаранционен срок от:

- 3 (три) години (не по-малко от 3 години) за климатик с мощност 9 000 BTU, през който ще извършваме гаранционно обслужване изцяло за наша сметка;

- 3 (три) години (не по-малко от 3 години) за климатик с мощност 12 000 BTU, през който ще извършваме гаранционно обслужване изцяло за наша сметка;

- 3 (три) години (не по-малко от 3 години) за климатик с мощност 18 000 BTU, през който ще извършваме гаранционно обслужване изцяло за наша сметка;

- 3 (три) години (не по-малко от 3 години) за климатик с мощност 24 000 BTU, през който ще извършваме гаранционно обслужване изцяло за наша сметка.

12. Съгласни сме гаранционното обслужване да отговаря на изискванията заложиени в т. 7.1, 7.2 и т. 7.4 от Техническа спецификация № 31-5627/19.04.2017 г.;

13. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

14. Декларираме, че ще осигурим изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на монтажа на климатиците. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за наша сметка.

Образец

15. Декларираме, че напълно ще възстановим за своя сметка, всички нанесени повреди и щети на сградата, инфраструктурата и съществуващата техника по време на изпълнение на обществената поръчка.

16. Задължаваме се да не използваме по никакъв начин, включително за свои нужди, или да я разгласяваме пред трети лица, каквато и да било информация за възложителя, негови служители, станала ни известна при или по повод изпълнение на обществената поръчка, както и ще осигурим спазване на изискванията за конфиденциалност от всяко лице от екипа ни.

17. Задължаваме се да ограничим действията на своя персонал и оборудване (механизация) в границите на обектите.

дата: 29.05.2017г.

подпис и печат! Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Наско Георгиев АриAUDOV ЕООД

Управител

„Булклима Инженеринг“ ЕООД

(име, презиме и фамилия на лицето/лицата, които представляват или са упълномощени да подписват от името на участника)